

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01792

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ Продукт».  
 Адрес: 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7. ОГРН: 10271  
 Телефон (48754) 2-60-85, факс (48754) 2-60-84.

№ 0012469

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ Продукт».  
 Адрес: 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7. ОГРН: 10271  
 Телефон (48754) 2-60-85, факс (48754) 2-60-84.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. 1  
 Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
 Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие полимерное монолитное марки «РИЗОПОКС  
 тм – 4101» (расход материала при нанесении не более  
 3,0 кг/кв. м), выпускаемое по ТУ 2257-012-43548961-2003 с  
 изм. 1, 2, 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 5720

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ3: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа распространению пламени по поверхности не распространяющие (РП1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4642/РС от 08.06.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",  
 рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ЦК01.К00006 от 23.10.2015 г. ОС СМК ООО "ТУЛЬСКИЙ  
 УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ" № RA.RU.13ЦК01

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также на сопроводительной  
 технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.06.2016 по 16.06.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
 Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
 руководитель филиала

В.А. Литвинов  
 эксперт филиала

