



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 71.ТЦ.04.225.П.000599.07.09 ОТ 31.07.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
"Эпоксидно-цементное покрытие "Ризопокс тм - 3381 ЕроСем"

изготовленная в соответствии
ТУ 2257-059-43548961-2009 "Эпоксидно-цементное покрытие "Ризопокс тм - 3381 ЕроСем"

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СП 2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "СМТ Продукт", Тульская область, Киреевский район, г. Болехово, ул. Соловцова, д. 7
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "СМТ Продукт", Тульская область, Киреевский район, г. Болехово, ул. Соловцова, д. 7
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 28.07.09г. № 3468 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области", протокол лабораторных испытаний № 258 от 22.07.09г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области", аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.027, зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU.0001.510139 от 30.03.2006г.

№ 2653860

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция в воздушную среду, мг/куб.м, не более:

пихлоргидрин
пропанол
метанол
ксилол
бензол
изобутанол
Индекс токсичности

0,004
0,3
0,5
0,2
0,1
0,1
в интервале 80-120%

Область применения:

для подготовки и выравнивания бетонных оснований перед нанесением полимерных покрытий полов в строящихся и реконструируемых промышленных и гражданских зданий различного назначения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с нормативно-технической документацией

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-производитель, назначение

Заключение действительно до

31.07.2014 г.



И.О. Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись Ломовцев А.Э.