



Научно-исследовательский институт
современных материалов и технологий
107061, РФ, г. Москва, ул. Хромова, 20, оф.11
тел: +7 (499) 961-05-90
e-mail: info@niismit.ru
www.niismit.ru

Испытательный центр «НИИ СМИТ»
Аттестат аккредитации № RU.МСС.АЛ.1155 от 21.03.2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № В-2
от 12 января 2024 г.

Заказчик: ООО "Дх4Ру"

Наименование продукции: "Ризопур -1550" матовый лак полиуретановый двухкомпонентный с низким содержанием растворителей (толщина слоя наносимого состава 0,1-0,2 мм)

Требования к продукции: -

Количество продукции: 6 образцов-цилиндров 150*150 мм

Маркировка продукции: В15 с "Ризопур-1550"

Дата изготовления продукции: 30.11.2023

Формование: осуществлено инженерами НИИ СМИТ

Место отбора проб: -

Дата поставки продукции: -

Производитель продукции: ООО "СмТПро"

Адрес производителя продукции: Тульская обл., г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7

Основание для проведения испытаний: заявка № 381 от 28.11.2023

Цель испытаний: определение марки водонепроницаемости бетона

Методика испытаний: ГОСТ 12730.5-2018 по "мокрому пятну"

Возраст образцов на момент испытаний: 40

Дата начала испытаний: 09.01.2024

Дополнительные сведения о продукции: При испытаниях подача воды осуществляется на основание с защитным слоем

Результаты испытаний приведены в Приложении № 1 на одной странице.

Заключение:

марка по водонепроницаемости серии предоставленных образцов бетона: W 4
по ГОСТ 12730.5-2018

М.П. Заместитель руководителя "Испытательного центра "НИИ СМИТ"



П.С. Жуков