



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБ  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
(уполномоченный орган государственной власти Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000826.04.21 от 19.04.2021 г.

### ПРОДУКЦИЯ

Составы полиуретановые двухкомпонентные для наливных полов (компонент А – основа, ком  
отвердитель): Ризопур-4120, Ризопур-5120 AS, Ризопур-5324, Ризопур-41330. Область приме  
гражданском и промышленном строительстве и реконструкции зданий и сооружений различн  
назначения. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-003-0104430346-2020 "С  
полиуретановые двухкомпснентные для наливных полов".

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СмтПро" (по заказу ООО "Дх4Ру"), адрес: 301280, Тульская область, Киреевский район,  
ул. Соловцова, д. 7, помещение 8 (Российская Федерация).

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Дх4Ру", адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 5 (Российская Федерация).  
1167746777087

### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам),  
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии  
таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6, 19)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00804 от 12.04.2021 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидеми  
городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA RU 21HN96) №42.11.043-  
15.02.2021 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве  
№77.01.12.П.000969.04.21 от 08.04.2021 г.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной власти - члена Евразийского экономического союза)



*(Handwritten signature)*

№ 0





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международной метрологии»  
 Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
 Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04.00022  
 (номер сертификата соответствия)

00000  
 (счетный номер)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дх4Ру», ОГРН: 1167746777087, 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 5, телефон: 8-800-250-31-00, адрес электронной почты: info@dx4ru.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СмТПро», ОГРН: 1167154077276, 301280, Тульская область, Киреевский район, г. Болехово, ул. Соловцова, д.7, п. 8, телефон: 8 (48754) 2-60-85, адрес электронной почты: info@smtpro.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, Мусоргского, дом 11, телефон: +7 (499) 993-82-03, электронная почта: info@mostekhnorus.ru, Аттестат аккредитации № РОСС RU.32396.04НТЦ0.ОС.ПБ04, выдан 13.04.2021

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Составы полиуретановые двухкомпонентные для наливных полов: Ризопур-4120, Ризопур-5120 AS, Ризопур-5324, Ризопур-41330, выпускаемые по ТУ 20.30.22-003-0104430346-2020.

Код ОК 03 (О) 20

Серийный выпуск.

Код Т 3210 00

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ2, Группа воспламеняемости (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4. токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4. распространения пламени РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПБ-ИЛ-05-808-0001 от 11.06.2021 г. выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный аттестат аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ.ПБ05)

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Заявка № ПБ04.808-0001 от 17.05.2021г., Акт отбора № ПБ04.818.05.2021г., копия Сертификата СМК ИСО 9001:2015 RU.ЦК01.К00080, копия ТУ 20.30.22-002-0104430346-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.06.2021 г. по 10.06.2026 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
 подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.

Эксперт (эксперты)  
 подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
«Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международный центр сертификации»  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный номер РОСС RU.0001.17.001

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦО.ОС.ПБ04.00022/П-1  
(номер сертификата соответствия)

00000  
(учетный номер)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение Национального стандарта или свода правил	Наименование Национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования Национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - Г1 умеренновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности - Д2 с умереннодымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности горения - Т2 умеренноопасная
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени - РП1 нераспространяющая

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, фамилия, инициалы

Эксперт (эксперты)  
подпись, фамилия, инициалы

Бочков А.С.

Бочков А.С.

