

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01862

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ Продукт».

Адрес: 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д.7. ОГРН: 10271

Телефон (48754) 2-60-85, факс (48754) 2-60-84.

№ 0012535

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ Продукт».

Адрес: 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7. ОГРН: 10271

Телефон (48754) 2-60-85, факс (48754) 2-60-84.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие антистатическое полимерное монолитное марки

«РИЗОПУР - 5120 AS» выпускаемое по ТУ 2257-050-

код ОК 005 (ОКП): 22 5720

43548961-2008 с изм. 1, 2 (расход материала при нанесении

на негорючее основание не более 2,3 кг/м<sup>2</sup> по грунтовке

код ЕКПС:

«Ризопокс-1410AS» выпускаемой по ТУ 2312-049-4348961-

2008 с изм. 1, 2 с расходом не более 0,1 кг/м<sup>2</sup>). Серийный

выпуск.

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от

2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.20

ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ3: группа умеренновоспламеняемые

группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с высо

дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасн

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4802/РС от 08.09.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK № РОСС RU.ЦК01.K00006 от 23.10.2015 г. ОС SMK ООО "Т

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ" № RA.RU.13ЦК01.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также на сопроводительно

технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2016 по 18.09.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия