

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01864

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ Продукт».

Адрес: 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7. ОГРН: 102710

Телефон (48754) 2-60-85, факс (48754) 2-60-84.

№ 0012537

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СМТ Продукт».

Адрес: 301280, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 7. ОГРН: 102710

Телефон (48754) 2-60-85, факс (48754) 2-60-84.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. 1

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие полимерное монолитное марки «РИЗОПУР -

4120», выпускаемое по ТУ 2257-045-43548961-2006 с изм. 1,

2 (расход материала при нанесении на негорючее основание

не более 4 кг/м², с добавлением кварцевого песка в

соотношении 1:3 по грунтовке Ризопокс-3500 выпускаемой

по ТУ 2257-051-43548961-2011 с изм. 1 с расходом не более

0,3 кг/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 22 5720

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от

2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.201

ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ2: группа умеренновоспламеняемые

группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1), группа с умере

дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4804/РС от 08.08.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ЦК01.К00006 от 23.10.2015 г. ОС СМК ООО "ТУЛЬ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ" № RA.RU.13ЦК01.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также на сопроводительной

технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2016 по 18.09.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ

В.А. Литвинов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ